

平成29年度放流水質試験結果(西浄化センター)

月	項目	水温 (°C)	pH	浮遊物質 (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌群数 (個/cm ³)
月平均	4月	21.1	6.6	ND	1.1	7.5	0
	5月	24.1	6.4	ND	0.9	8.1	0
	6月	25.6	6.4	ND	ND	7.3	0
	7月	27.5	6.5	ND	0.9	6.7	0
	8月	28.0	6.6	ND	ND	6.8	0
	9月	27.2	6.6	ND	ND	7.1	0
	10月	24.5	6.6	ND	ND	6.8	0
	11月	22.7	6.5	ND	0.6	7.2	0
	12月	21.1	6.5	ND	1.1	8.2	0
	1月	19.2	6.6	ND	1.6	8.6	0
	2月	18.9	6.6	ND	1.3	8.6	0
	3月	19.8	6.6	ND	1.6	7.9	0
年間平均		23.4	6.5	ND	0.9	7.6	0
排水基準		-	5.8以上 8.6以下	最大70 日平均50	最大25 日平均20	最大25	3000

※NDは、定量下限値未満のこと

※西浄化センターからの放流水質は、水質汚濁防止法などの排水基準にすべて適合していました

西浄化センター放流水質(平均)の推移

